

【B类】

【公开】

国网刚察县供电公司文件

刚察供电[2024]2号

关于办理刚察县十七届人大四次会议 “06号”代表意见建议的答复函

仁青代表：

您提出的“关于对贡公麻村 213 国道至俄那瓦麻地区电网为两相电，导致无法带动部分设备，建议将两相电升级改造三相电问题”的建议收悉，现答复如下：刚察县哈尔盖镇贡公麻村供电电源为 10kV 鸿一路，该村电网是 2006 年村委会自筹通电工程，当初建设安全技术标准低，仅解决居民照明用电。现因地区负荷发展，无法满足现状的用电需求。国网刚察县供电公司针对这一问题已安排发展建设部将该地区的电网升级改造项目全部列入“十五五”项目规划库中。该项目 2024 年 9 月 20 日已完成可研

阶段，后续按照国网海北供电公司资金下达计划实施改造。

感谢您对国网刚察县供电公司工作的关心和支持。



国网刚察县供电公司

2024年9月26日

抄 送：县人大常委会办公室，县人民政府办公室

联系单位及电话：国网刚察县供电公司 0970-8653237
