



# 检测报告

样品名称: 生活饮用水 (蓄水池)

委托单位: 刚察县惠洁自来水有限公司

检测类型: 委托检验



甘肃华测检测认证有限公司  
Centre Testing International(Gansu) Co., Ltd.  
www.cti-cert.com  
检验检测专用章





# 检测报告

报告编号: A2200102396101001C

第 1 页 共 4 页

|      |                                                             |                                                                                                                                                                                            |      |        |                                       |   |
|------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------|---|
| 样品信息 | 样品名称                                                        | 生活饮用水 (蓄水池)                                                                                                                                                                                |      |        |                                       |   |
|      | 商标                                                          | /                                                                                                                                                                                          | 规格型号 | /      | 等级                                    | / |
|      | 生产日期                                                        | 采样日期: 20200420                                                                                                                                                                             |      | 批号     | /                                     |   |
|      | 样品数量                                                        | 18L                                                                                                                                                                                        |      | 样品状态   | 液态                                    |   |
|      | 生产商                                                         | /                                                                                                                                                                                          |      |        |                                       |   |
|      | 生产商地址                                                       | /                                                                                                                                                                                          |      |        |                                       |   |
| 客户信息 | 委托单位                                                        | 刚察县惠洁自来水有限公司                                                                                                                                                                               |      |        |                                       |   |
|      | 委托单位地址                                                      | 青海省刚察县学苑路(青海黄玉投资集团有限公司办公楼二楼会议室)                                                                                                                                                            |      |        |                                       |   |
| 检测信息 | 样品储存条件                                                      | 冷藏                                                                                                                                                                                         |      | 样品编号   | LM00737001                            |   |
|      | 样品接收日期                                                      | 2020 年 04 月 21 日                                                                                                                                                                           |      | 样品检测日期 | 2020 年 04 月 21 日~<br>2020 年 04 月 30 日 |   |
|      | 检测项目                                                        | 臭和味, pH, 氰化物, 色度, 甲醛等 42 项                                                                                                                                                                 |      |        |                                       |   |
|      | 检测依据                                                        | GB/T 5750.9-2006《生活饮用水标准检验方法 农药指标》, GB/T 5750.8-2006《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》, GB/T 5750.7-2006《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》, GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》, GB/T 5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》等 |      |        |                                       |   |
| 检测结论 | 经检测, 有标准要求的项目符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求, 无标准要求的项目仅提供检测数据。 |                                                                                                                                                                                            |      |        |                                       |   |
| 备注   | /                                                           |                                                                                                                                                                                            |      |        |                                       |   |



编制:

安婷婷

审核:

李素娟

批准:

李素娟

授权签字人

甘肃华测检测认证有限公司

甘肃省兰州市城关区高新产业开发园区东部科技新城瑞鑫商业城第 7 幢 4-5 层 0931-5251536



# 检测报告

报告编号: A2200102396101001C

第 2 页 共 4 页

## 检测结果:

| 序号 | 检测项目                                            | 单位   | 检测结果       | 检出限   | 标准要求    | 单项结论 | 检测方法                      |
|----|-------------------------------------------------|------|------------|-------|---------|------|---------------------------|
| 1  | 臭和味                                             | /    | 无异臭、<br>异味 | /     | 无异臭、异味  | 符合   | GB/T 5750.4-2006<br>3.1   |
| 2  | pH                                              | /    | 6.97       | /     | 6.5~8.5 | 符合   | GB/T 5750.4-2006<br>5.1   |
| 3  | 氰化物                                             | mg/L | 未检出        | 0.002 | ≤0.05   | 符合   | GB/T 5750.5-2006<br>4.1   |
| 4  | 色度                                              | 度    | 5          | 5     | ≤15     | 符合   | GB/T 5750.4-2006<br>1.1   |
| 5  | 甲醛                                              | mg/L | 未检出        | 0.05  | ≤0.9    | 符合   | GB/T 5750.10-2006<br>6.1  |
| 6  | 氨氮(以 N 计)                                       | mg/L | 0.045      | 0.02  | ≤0.5    | 符合   | GB/T 5750.5-2006<br>9.1   |
| 7  | 溴酸盐                                             | mg/L | 未检出        | 0.005 | ≤0.01   | 符合   | GB/T 5750.10-2006<br>14.1 |
| 8  | 浑浊度                                             | NTU  | 1          | 1     | ≤1      | 符合   | GB/T 5750.4-2006<br>2.2   |
| 9  | 肉眼可见物                                           | /    | 无          | /     | 无       | 符合   | GB/T 5750.4-2006<br>4.1   |
| 10 | 硫酸盐                                             | mg/L | 35.15      | 0.75  | ≤250    | 符合   | GB/T 5750.5-2006<br>1.2   |
| 11 | 铬(六价)                                           | mg/L | 未检出        | 0.004 | ≤0.05   | 符合   | GB/T 5750.6-2006<br>10.1  |
| 12 | 耗氧量(COD <sub>Mn</sub><br>法, 以 O <sub>2</sub> 计) | mg/L | 1.18       | 0.05  | ≤3      | 符合   | GB/T 5750.7-2006<br>1.1   |
| 13 | 阴离子合成洗<br>涤剂                                    | mg/L | 未检出        | 0.50  | ≤0.3    | 符合   | GB/T 5750.4-2006<br>10.1  |
| 14 | 氯化物                                             | mg/L | 8.13       | 0.15  | ≤250    | 符合   | GB/T 5750.5-2006<br>2.2   |
| 15 | 总硬度(以<br>CaCO <sub>3</sub> 计)                   | mg/L | 217.4      | 1.0   | ≤450    | 符合   | GB/T 5750.4-2006<br>7.1   |
| 16 | 氟化物                                             | mg/L | 未检出        | 0.1   | ≤1.0    | 符合   | GB/T 5750.5-2006<br>3.2   |
| 17 | 溶解性总固体                                          | mg/L | 226        | /     | ≤1000   | 符合   | GB/T 5750.4-2006<br>8.1   |
| 18 | 挥发酚类(以<br>苯酚计)                                  | mg/L | 未检出        | 0.002 | ≤0.002  | 符合   | GB/T 5750.4-2006<br>9.1   |



# 检测报告

报告编号: A2200102396101001C

第 3 页 共 4 页

## 检测结果:

| 序号 | 检测项目       | 单位   | 检测结果    | 检出限     | 标准要求         | 单项结论 | 检测方法                      |
|----|------------|------|---------|---------|--------------|------|---------------------------|
| 19 | 亚硝酸盐       | mg/L | 未检出     | 0.0024  | $\leq 0.7$   | 符合   | GB/T 5750.10-2006<br>13.2 |
| 20 | 硝酸盐        | mg/L | 未检出     | 0.005   | $\leq 0.7$   | 符合   | GB/T 5750.11-2006<br>6    |
| 21 | 铝          | mg/L | 未检出     | 0.0006  | $\leq 0.2$   | 符合   | GB/T 5750.6-2006<br>1.5   |
| 22 | 铁          | mg/L | 0.0060  | 0.0009  | $\leq 0.3$   | 符合   | GB/T 5750.6-2006<br>2.4   |
| 23 | 铜          | mg/L | 未检出     | 0.00009 | $\leq 1.0$   | 符合   | GB/T 5750.6-2006<br>4.6   |
| 24 | 锌          | mg/L | 未检出     | 0.0008  | $\leq 1.0$   | 符合   | GB/T 5750.6-2006<br>5.6   |
| 25 | 硒          | mg/L | 0.00030 | 0.00009 | $\leq 0.01$  | 符合   | GB/T 5750.6-2006<br>7.7   |
| 26 | 锰          | mg/L | 未检出     | 0.00006 | $\leq 0.1$   | 符合   | GB/T 5750.6-2006<br>3.6   |
| 27 | 铅          | mg/L | 未检出     | 0.00007 | $\leq 0.01$  | 符合   | GB/T 5750.6-2006<br>11.7  |
| 28 | 汞          | mg/L | 未检出     | 0.00007 | $\leq 0.001$ | 符合   | GB/T 5750.6-2006<br>8.4   |
| 29 | 镉          | mg/L | 未检出     | 0.00006 | $\leq 0.005$ | 符合   | GB/T 5750.6-2006<br>9.7   |
| 30 | 砷          | mg/L | 未检出     | 0.00009 | $\leq 0.01$  | 符合   | GB/T 5750.6-2006<br>6.6   |
| 31 | 硝酸盐(以 N 计) | mg/L | 1.03    | 0.15    | $\leq 10$    | 符合   | GB/T 5750.5-2006<br>5.3   |
| 32 | 六氯苯        | mg/L | 未检出     | 0.00002 | $\leq 0.001$ | 符合   | GB/T 5750.9-2006<br>20    |
| 33 | 2,4-滴      | mg/L | 未检出     | 0.01    | $\leq 0.03$  | 符合   | GB/T 5750.9-2006<br>13    |
| 34 | 灭草松        | mg/L | 未检出     | 0.0002  | $\leq 0.3$   | 符合   | GB/T 5750.9-2006<br>12.1  |
| 35 | 四氯化碳       | mg/L | 未检出     | 0.0001  | $\leq 0.002$ | 符合   | GB/T 5750.8-2006<br>1.2   |
| 36 | 三氯甲烷       | mg/L | 未检出     | 0.0002  | $\leq 0.06$  | 符合   | GB/T 5750.10-2006<br>1    |



# 检测报告

报告编号: A2200102396101001C

第 4 页 共 4 页

## 检测结果:

| 序号   | 检测项目   | 单位        | 检测结果 | 检出限     | 标准要求   | 单项结论 | 检测方法                     |
|------|--------|-----------|------|---------|--------|------|--------------------------|
| 37   | 五氯酚    | mg/L      | 未检出  | 0.00003 | ≤0.009 | 符合   | GB/T 5750.9-2006<br>21   |
| 38   | 菌落总数   | CFU/mL    | 未检出  | /       | ≤100   | 符合   | GB/T 5750.12-2006<br>1.1 |
| 39   | 总大肠菌群  | MPN/100mL | 未检出  | /       | 不得检出   | 符合   | GB/T 5750.12-2006<br>2.1 |
| 40   | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出  | /       | 不得检出   | 符合   | GB/T 5750.12-2006<br>3.1 |
| 41   | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出  | /       | 不得检出   | 符合   | GB/T 5750.12-2006<br>4.1 |
| 42   | 游离氯    | mg/L      | 未检出  | 0.01    | /      | /    | GB/T 5750.11-2006<br>1.1 |
| 以下空白 |        |           |      |         |        |      |                          |

## 声明:

- 1.报告无批准人签字、检验检测专用章及报告骑缝章,或经涂改,以及复印报告未加盖红色检验检测专用章均视作无效;
- 2.未经本公司批准,不得部分复制本报告;
- 3.样品信息由客户提供,本报告检测结果仅对受检样品负责;
- 4.不得擅自使用检测结果进行不当宣传;
- 5.如果对检测结果有异议,请于收到报告之日起7个工作日内提出,逾期不予受理。

\*\*\* 报告结束 \*\*\*